

Наручилац	Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса	Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
Место	Ниш

ПРЕДМЕТ : одговор на постављено питање у вези јавне набавке мале вредности- Адаптација дела поткровља ЈН бр 16/17

Питање :поз. 04-01 – предвиђено је причвршћивање стиропора шрафљењем, шта је подлога у коју се врши шрафљење

Одговор : Шрафљење се врши у шрафне на којима је шрафљен ТР лим

Питање : поз. 04-01 да ли се влагонепропусна парна брана поставља између тр лима и стиропора или између стиропора и вуне

Одговор: Распоред слојева ТР лим , стиропор, вуна и влагонепропусна парна брана

Питање : поз. 09-01 потребно је дефинисати број мокрих чворова односно број вц шоља , лавабоа, славина и остале опреме

Одговор :2 мокра чвора са по 2 вц шоље, 2 умиваоника, 2 водокотлића, све комплет по два ком.

Питање поз 10 – 02 да ли се врши само постављање кабла или је потребно предвидети и радове на поправкама након постављања каба(крпљење, малтерисање, глетовање,кречење)

Одговор: Комплет све са крпљењем, малтерисањем, глетовањем и кречењем

Питање поз 10-08 потребно је дефинисати место где ће бити постављен РАК орман као и дужину УТП каблова, као и да ли је обавеза извођача повезивање у орману

Одговор : РАК је већ постављен и обавеза извођача је да електроинсталацију доведе у функцију (изврши испитивање и све потребне радње)

Питање : Тендером је предвиђено да извођач да понуду и за стручни надзору износу од 2%. Како надзорног органа одређује наручиоц , па и врши плаћање истог потребно је из предмета избацити ову позицију

Одговор: Надзор обезбеђује и плаћа инвеститор али је као ставка ушо ради обезбеђивања укупног буџета.